

Информация, подлежащая ежеквартальному раскрытию в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 570 от 05.07.2013 и Приказом ФСТ № 129 от 15.05.2013.

за IV квартал 2018г.

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения и горячего водоснабжения

- 1) количество поданных в IV квартале 2018 года заявок на выдачу технических условий - 9 шт.
- 2) количество выданных в IV квартале 2018 года технических условий на подключение новых потребителей - 9 шт.
- 3) количество заявок на подключение, по которым принято решение об отказе (с указанием причины отказа) - 0 шт.
- 4) количество исполненных в IV квартале 2018 года заявок на подключение к системе теплоснабжения - 31 шт.
- 5) о резерве мощности системы теплоснабжения собственных источников теплоснабжения филиала ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

по филиалу ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	Наименование источника тепловой энергии	Установленная тепловая мощность, Гкал/час				Располагаемая мощность Гкал/час				Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час				Резерв тепловой мощности Гкал/час			
		Всего	в паре	по отоплению	по ГВС	Всего	в паре	по отоплению	по ГВС	Всего	в паре	по отоплению	по ГВС	Всего	в паре	по отоплению	по ГВС
1	ТЭЦ - 1	1181	524	460	197	1181	524	460	197	656,0	260,0	278,8	117,2	525,0	264,0	181,2	79,8
2	ТЭЦ - 2	785	57	437	291	735	57	407	271	464,4	8,0	279,0	177,4	270,6	49,0	128,0	93,6
3	Котельная №1	100		75	25	100		75	25	51,5		38,7	12,8	48,51		36,3	12,2
4	Котельная №2	210		126	84	210		126	84	130,4		78,2	52,1	79,6		47,8	31,9
	Всего	2276	581	1098	597	2226	581	1068	577	1302,3	268,0	674,7	359,6	923,7	313	393,3	217,4

Сведения о присоединенных тепловых нагрузках приняты из фактического температурного графика несения нагрузок в период максимально низких температур наружного воздуха.