

Информация, подлежащая ежеквартальному раскрытию в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 570 от 05.07.2013 и Приказом ФСТ № 129 от 15.05.2013.

за II квартал 2016г.

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения и горячего водоснабжения

- 1) количество поданных в II квартале 2016 года заявок на выдачу технических условий - 8,
- 2) количество выданных в II квартале 2016 года технических условий на подключение новых потребителей - 8
- 3) количество заявок на подключение, по которым принято решение об отказе (с указанием причины отказа) - 0
- 4) количество исполненных в II квартале 2016 года заявок на подключение к системе теплоснабжения - 2
- 5) о резерве мощности системы теплоснабжения собственных источников теплоснабжения филиала ОАО «Квадра» - «Воронежская региональная генерация»

по филиалу ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	Наименование источника тепловой энергии	Установленная тепловая мощность, Гкал/час				Располагаемая мощность Гкал/час				Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час				Резерв тепловой мощности Гкал/час			
		Всего	в паре	по отоп-лению	по ГВС	Всего	в паре	по отоп-лению	по ГВС	Всего	в паре	по отоп-лению	по ГВС	Всего	в паре	по отоп-лению	по ГВС
1	ТЭЦ - 1	1181	524	460	197	1181	524	460	197	648,0	260,0	272,3	115,7	533,0	264,0	187,7	81,3
2	ТЭЦ - 2	785	57	437	291	735	57	407	271	441,0	8,0	263,3	169,7	294,0	49,0	143,7	101,3
3	Котельная №1	100		75	25	100		75	25	49,9		37,2	12,7	50,1		37,8	12,3
4	Котельная №2	210		126	84	210		126	84	129,1		77,5	51,6	80,9		48,5	32,4
	Всего	2276	581	1098	597	2226	581	1068	577	1268	268,0	650	350	958	313	418	227

Сведения о присоединенных тепловых нагрузках приняты из фактического температурного графика несения нагрузок в период максимально низких температур наружного воздуха.