

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к системе теплоснабжения

филиала ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" за 1 квартал 2020 г.

№ п/п	Наименование параметра	Единица измерения	Вид деятельности:
			- Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка; Производство тепловой энергии. Комбинированная выработка с уст. мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более; Передача. Тепловая энергия; Сбыт. Тепловая энергия
			Территория оказания услуг:
			- без дифференциации
			Централизованная система теплоснабжения:
			- система теплоснабжения ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация"
			Информация
1	Количество поданных заявок	ед	2
2	Количество исполненных заявок	ед	17
3	Количество заявок с решением об отказе в подключении	ед	0
4	Причины отказа в подключении	х	нет
5	Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала, в том числе:	Гкал/час	1415,6
5.0			
5.1	ТЭЦ-1	Гкал/час	724,2
5.2	ТЭЦ-2	Гкал/час	249,6
5.3	Котельная №1	Гкал/час	46,3
5.4	Котельная №2	Гкал/час	79,5
5.5	система теплоснабжения котельных, за исключением расположенных по адресам: ул. Ломоносова, 116, ул. Волгоградская, 39л, ул. Курчатова, 246, ул. Сакко и Ванцетти, 80, ул. Дачный пр., 162, ул. Пешестрелецкая, 84, ул. Софьи Перовской ,7	Гкал/час	250,6
5.6	котельная ул. Дачный проспект,д.162	Гкал/час	0,84
5.7	ул. Волгоградская,39л	Гкал/час	23,5
5.8	котельная ул. Сакко и Ванцетти,80б	Гкал/час	0,76
5.9	котельная ул.Курчатова,246	Гкал/час	36,1
5.10	котельная ул.Ломоносова,116	Гкал/час	4,2