

Информация, подлежащая ежеквартальному раскрытию в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 570 от 05.07.2013 и Приказом ФСТ № 129 от 15.05.2013.

за I квартал 2018г.

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения и горячего водоснабжения

1) количество поданных в I квартале 2018 года заявок на выдачу технических условий - 2,

2) количество выданных в I квартале 2018 года технических условий на подключение новых потребителей - 2

3) количество заявок на подключение, по которым принято решение об отказе (с указанием причины отказа) - 0

4) количество исполненных в I квартале 2018 года заявок на подключение к системе теплоснабжения - 4

5) о резерве мощности системы теплоснабжения собственных источников теплоснабжения филиала ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

по филиалу ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	Наименование источника тепловой энергии	Установленная тепловая мощность, Гкал/час				Располагаемая мощность Гкал/час				Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час				Резерв тепловой мощности Гкал/час			
		Всего	в паре	по отоп-лению	по ГВС	Всего	в паре	по отоп-лению	по ГВС	Всего	в паре	по отоп-лению	по ГВС	Всего	в паре	по отоп-лению	по ГВС
1	ТЭЦ - 1	1181	524	460	197	1181	524	460	197	652,1	260,0	275,3	116,8	528,9	264,0	184,7	80,2
2	ТЭЦ - 2	785	57	437	291	735	57	407	271	451,7	8,0	270,9	172,9	283,3	49,0	136,1	98,1
3	Котельная №1	100		75	25	100		75	25	50,7		37,9	12,8	49,3		37,1	12,2
4	Котельная №2	210		126	84	210		126	84	129,5		77,8	51,7	80,5		48,2	32,3
	Всего	2276	581	1098	597	2226	581	1068	577	1284,0	268,0	661,8	354,2	942,0	313	406,2	222,8

Сведения о присоединенных тепловых нагрузках приняты из фактического температурного графика несения нагрузок в период максимально низких температур наружного воздуха.

Вывода источников тепловой энергии, тепловых сетей из эксплуатации

нет

Приостановлений, отключений и прекращения режима потребления тепловой энергии в случаях, предусмотренных пунктами 70 и 76 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08 августа 2012 года № 808

нет