

Информация, подлежащая ежеквартальному раскрытию в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 570 от 05.07.2013 и Приказом ФСТ № 129 от 15.05.2013.

за I квартал 2017г.

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения и горячего водоснабжения

1) количество поданных в I квартале 2017 года заявок на выдачу технических условий - 6,

2) количество выданных в I квартале 2017 года технических условий на подключение новых потребителей - 6

3) количество заявок на подключение, по которым принято решение об отказе (с указанием причины отказа) - 0

4) количество исполненных в I квартале 2017 года заявок на подключение к системе теплоснабжения - 3

5) о резерве мощности системы теплоснабжения собственных источников теплоснабжения филиала ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

по филиалу ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	Наименование источника тепловой энергии	Установленная тепловая мощность, Гкал/час				Располагаемая мощность Гкал/час				Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час				Резерв тепловой мощности Гкал/час			
		Всего	в паре	по отоплению	по ГВС	Всего	в паре	по отоплению	по ГВС	Всего	в паре	по отоплению	по ГВС	Всего	в паре	по отоплению	по ГВС
1	ТЭЦ - 1	1181	524	460	197	1181	524	460	197	650,2	260,0	273,5	116,7	530,8	264,0	186,5	80,3
2	ТЭЦ - 2	785	57	437	291	735	57	407	271	447,9	8,0	268,3	171,6	287,1	49,0	138,7	99,4
3	Котельная №1	100		75	25	100		75	25	50,3		37,5	12,8	49,7		37,5	12,2
4	Котельная №2	210		126	84	210		126	84	129,5		77,8	51,7	80,5		48,2	32,3
	Всего	2276	581	1098	597	2226	581	1068	577	1277,9	268,0	657,1	352,8	948,1	313	410,9	224,2

Сведения о присоединенных тепловых нагрузках приняты из фактического температурного графика несения нагрузок в период максимально низких температур наружного воздуха.

Вывода источников тепловой энергии, тепловых сетей из эксплуатации

нет

Приостановлений, отключений и прекращений режима потребления тепловой энергии в случаях, предусмотренных пунктами 70 и 76 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08 августа 2012 года № 808

нет